



201212051680

正本

检测报告

TEST REPORT

报告编号: S2306253N-7

委托单位:	阜南绿色东方环保能源有限公司
受检单位:	阜南绿色东方环保能源有限公司
项目名称:	阜南县生活垃圾焚烧发电项目 2023 年三季度环保检测 (厂界噪声)
检测类别:	委托检测

安徽圣泰检测科技有限公司

AN HUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.



检测报告

S2306253N-7

1、样品信息

受检单位名称	阜南绿色东方环保能源有限公司	受检单位地址	阜阳市阜南县苗集镇平安村
样品类别	噪声	样品性状	/
采样日期	/	检测时间	2023.07.17
采样人员	王猛、盛诗伟		

2、检测结果

2.1 厂界噪声检测结果

检测日期: 2023.07.17


检测点位	检测项目	主要声源	检测时间		结果	标准限值
					[dB(A)]	[dB(A)]
东厂界外 1 米 Z1	等效声级 Leq [dB(A)]	生产噪声	昼间	09:02-09:03	60	60
			夜间	22:01-22:02	49	50
南厂界外 1 米 Z2	昼间		09:07-09:07	59	60	
	夜间		22:06-22:07	50	50	
西厂界外 1 米 Z3	昼间		09:14-09:15	58	60	
	夜间		22:13-22:14	48	50	
北厂界外 1 米 Z4	昼间		09:19-09:20	58	60	
	夜间		22:19-22:20	49	50	

注: 1.检测期间天气: 昼间: 阴, 风速 1.6m/s; 夜间: 阴, 风速 1.5m/s;

2.标准限值来源《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 2 类功能区, 执行标准由客户提供。

3、检测信息

3.1 噪声检测点位示意图



检测报告

S2306253N-7

3.2 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法
噪声	等效声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

3.3 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号
噪声	等效声级	多功能声级计/AWA5688	XC-005.2
		声级校准器/AWA6022A	XC-006.2
		手持气象站/IWS-P100	XC-008.6

*******报告结束*******

编制: 董光明

审核: 陶敏

签发: 杨雷

签发日期
(检测报告专用章) 2023年08月22日

