



圣泰检测



检测报告

TEST REPORT

报告编号: S2503098-3

委托单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

受检单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

项目名称: 寿县生活垃圾焚烧发电项目 2025 年 3 月环境检测
(炉渣)

检测类别: 委托检测

安徽圣泰检测科技有限公司

AN HUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

检验检测报告专用章

检 测 报 告

S2503098-3

1、样品信息

受检单位名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司	受检单位地址	安徽省寿县窑口镇真武村
样品类别	固体废物	样品性状	灰、微臭、颗粒状
采样日期	2025.03.03	检测时间	2025.03.03-03.10
采样人员	姜建康、崔海洋		

2、检测结果

2.1 固体废物(炉渣)检测结果

采样日期: 2025.03.03

采样点位	检测项目	检测结果	标准限值	单位
渣坑	热灼减率	2.4	5	%

注: 结果执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表1及其修改单中标准限值, 执行标准由客户提供。

3、检测信息

3.1 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法	检出限	单位
固体废物	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》 (HJ 1024-2019)	0.2	%

3.2 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号	仪器校准有效期
固体废物	热灼减率	电子天平/BSA124S	JC-022.2	2026.02.05
		电热恒温鼓风干燥箱 /DHG-9140A	JC-015.1	2026.02.05
		箱式电阻炉/SX2-4-10GJ	JC-016.2	2025.12.12

*****报告结束*****

编制:

孙小飞

审核:

签发:

杨雷

签发日期
(检测报告专用章)

2025年03月24日

