



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: S2504065

委托单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

受检单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

项目名称: 寿县生活垃圾焚烧发电项目 2025 年 1 季度检测

检测类别: 委托检测

安徽圣泰检测科技有限公司

AN HUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

检 测 报 告

S2504065

1、样品信息

受检单位名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司	受检单位地址	安徽省寿县窑口镇真武村
样品类别	噪声	样品性状	/
采样日期	/	检测时间	2025.04.02
采样人员	姜建康、崔海洋		

2、检测结果

2.1 噪声检测结果

检测日期：2025.04.02

检测点位	检测项目	主要声源	检测时间		检测结果 Leq[dB(A)]	标准限值 [dB(A)]	
东厂界外1米 Z1	厂界环境噪声	生产噪声	昼间	20:26-20:31	35	60	
			夜间	22:35-22:40	39	50	
南厂界外1米 Z2	厂界环境噪声		昼间	20:33-20:38	34	60	
			夜间	22:08-22:13	34	50	
西厂界外1米 Z3	厂界环境噪声		昼间	20:42-20:47	42	60	
			夜间	22:16-22:21	39	50	
北厂界外1米 Z4	厂界环境噪声		昼间	20:48-20:53	46	60	
			夜间	22:29-22:34	39	50	

注：1.检测期间天气：昼间：晴，风速 1.4m/s；夜间：晴，风速 1.3m/s；

2.结果执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类声环境功能区标准，执行标准由客户提供。

3、检测信息

3.1 噪声检测点位示意图



检 测 报 告

S2504065

3.2 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法	检出限	单位
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	/	[dB(A)]

3.3 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号	仪器校准有效期
噪声	厂界环境噪声	多功能声级计/AWA5688	XC-005.4	2025.07.25
		声级校准器/AWA6022A	XC-006.4	2025.07.24

*****报告结束*****

编制:

孙小飞

审核:

何

签发:

杨雷

签发日期
(检测报告专用章)

2025 年 04 月 29 日

