

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-0200

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电联产项目 2025 年年度环境监测

检测地址 泌阳县西四环路 with 金桥路交汇处西南角

检测类别 固体废物

河南省政院检测有限公司



声 明

- 一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、 本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。
- 七、 若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2025 年 1 月 7 日
检测类别	固体废物	分析日期	2025 年 1 月 7 日-9 日
委托编号	ZYTHJ20250200	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	炉渣池	热灼减率	3 次/天，检测 1 天

三、质量保证及质量控制

- 1、所使用的检测方法均现行有效；
- 2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；
- 3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；
- 4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；
- 5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；
- 6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	仪器设备名称、型 号及编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重 量法 HJ 1024-2019	JY/YP 系列电子天 平 YP5002 HNZYT/SB-HJ-101	0.2%

五、检测结果

（1）固体废物

检测点位	样品编号	样品状态
炉渣池	GF25020001（01-03）	灰黑色、固态、无异味

检测点位	检测项目	检测结果	限值要求	单位
炉渣池	热灼减率	1.6	5	%
		1.7		%
		1.7		%
备注	1.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014 的表 1，执行标准由客户提供； 2.只对当时采集的样品负责。			

检测人员：毛子龙、李鹏飞、李巧慧

检 测 报 告

编	制:		审 核:	
签	发:		签发日期:	2025.1.23

——报告结束——

